

事 務 連 絡

令和6年1月4日

液化石油ガス充てん事業所 各位

三重県防災対策部消防・保安課長

耐圧試験未実施の液化石油ガス容器にかかる協力依頼

平素より、当県の液化石油ガスの保安の確保にかかる取組にご協力いただき、ありがとうございます。


下記の耐圧検査未実施の液化石油ガス容器を探しています。もし、該当容器を発見したときは、下記2の連絡先までご連絡いただきますようお願いいたします。

記

1 耐圧検査未実施の液化石油ガス容器

(1) 容器検査所 日東燃料工業株式会社市原営業所（千葉県市原市）

(2) 容器検査所刻印



容量	容器記号番号
5kg	CNJ84492, CNK59260, CNK61172, CNK61173, HRH12931, JYG71872, JYH13536, JYH23874, JYH74053, JYH84348
8kg	CRI41772, CRJ94979, CRK12081, CRK14015, CRK67324, CRK72438, CRK98358, CRK98361, CRL07523, CRL10213, CRL10215, CRL26050, CRL35980, CRL35981, CRL38504, CRL41772, CRL41837, CRL44913, CRL45732, CRL45733, GHA47402, GHA50444, GHA54761, GHA54762, GHA55797, GHA64780, GHA65229, GHA68293, GHA77102, GHA82861, GHA83028, GHA83033, GHA87656, GHA89574, GHA92068, GHA97701, GHA99719, JWD69145, JWD72483, JWD72485, JWD72486, JWD74245, JWD75331, JWD79376, JWD82619, JWD84053, JWD89094, KMB57620
15kg	C-A16556, C-B17231, C-B17249, C-B19388, C-B21707, C-B24171, C-K01040, C-K01924

2 連絡先

日東燃料工業株式会社 お客様サービスセンター 0120-696-210

3 経緯

登録容器検査所「日東燃料工業株式会社市原営業所」において、耐圧試験をしないまま、合格判定としていたことから、令和4年9月に千葉県が当該容器検査所に対して行政処分を行い、耐圧検査未実施容器の回収を進めているところです。

しかしながら、対象容器 7,881 本のうち、66 本が回収できておりません。主に東京都、埼玉県、茨城県及び千葉県の液石販売所に出荷されていたとのことですが、他の道府県にも流通した可能性があることから、回収の協力依頼を全国的に行うこととなったものです。

事務担当

消防・保安課 予防・保安班

主幹 西村 和也

TEL 059-224-2183

E-mail nishik31@pref.mie.lg.jp